



322/477/34/2018

Gdańsk, dn. 31-01-2018r.

### ATEST HIGIENICZNY Nr 33/322/34/2018

- 1. Wyrób ( materiał )** Płyty akustyczne z wełny mineralnej ROCKFON
- 2. Przeznaczenie** do stosowania we wszystkich nowobudowanych jak i w remontowanych / modernizowanych budynkach, w tym: użyteczności publicznej, w tym szpitalach i innych obiektach opieki zdrowotnej – wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem sal operacyjnych, zabiegowych i oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM); gospodarczych, magazynowych, produkcyjnych – w tym produkcja spożywcza, farmaceutyczna; budynkach do zamieszkania zbiorowego, jak i indywidualnego
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Rockwool Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice
- 4. Producent** Rockfon® Rockwool International A/S  
Hovedgaden 584, DK 26-40  
Hedehusene, Denmark
- 5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym. Docinane w czasie montażu krawędzie płyt należy zabezpieczyć (pomalowanie, osłonięcie elementami konstrukcji) przed uwalnianiem się włókien wełny mineralnej do powietrza wewnątrz pomieszczeń.**  
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć przez kilka dni po zakończeniu montażu.  
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobów.  
Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.  
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012. 739 z 29 czerwca 2012).
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo Rockwool Polska Sp. z o.o. z dn. 16-01-2018 z dokumentacją.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
  
prof. dr hab. Lidia Wolska